



ESENTE BOLLO
PROCEDIMENTO S.U.A.P.
EX D.P.R. 447/98



MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

FIRENZE

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N.4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N.17 DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N.577,
IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N.37 E IL D.M. 04.05.1998
SI RILASCIATA:

CASA DI RIPOSO SAN FRANCESCO

Il presente CERTIFICATO con validità dal 21.06.2007 al 21.06.2013 per le seguenti attività comprese nell'elenco allegato al D.M. 16.02.1982:

- 86 Ospedali, case di cura e simili con numero di posti letto > 100 (fino a 500)
 - 91 Cucina con potenzialità superiore a 116 KW (fino a 350 KW)
 - 91 Impianti di produzione calore con potenzialità superiore a 350 KW
 - 64 Gruppo elettrogeno sussidiario di potenzialità 50KW alimentato a gasolio
- Sita nel Comune di SCARPERIA, VIA SENNI 61

Impianti o apparecchiature pericolose:

Parti elettromeccaniche dei bruciatori di potenzialità KW 2.095,95

Cucina per alimenti di potenzialità KW185

Parti elettromeccaniche del gruppo elettrogeno alimentato a gasolio di potenzialità KW50

Sostanze che presentano pericolo d'incendio o scoppio:

Gas metano in tubazioni. Litri 140+50 di gasolio in serbatoi distinti

Limitazioni e prescrizioni di esercizio:

Mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate attraverso il rispetto di quanto previsto all'Art.4 del D.M. 10.3.98. Inoltre dovranno essere osservate le limitazioni e le condizioni di esercizio indicate nelle specifiche norme di prevenzione incendi relative alle attività in oggetto.

La validità del presente certificato è subordinata a quella dei dispositivi di sicurezza a servizio dell'impianto.

Mezzi di estinzione:

50 ESTINTORI A POLVERE CHIMICA 6 Kg.Cap.Est 13A-89B-C

4 IDRANTI UNI-70 COLLEGATO A RISERVA IDRICA DA MC.

21 IDRANTI UNI-45 COLLEGATO A RISERVA IDRICA DA MC.

6 NASPI DN 25 COLLEGATO A RISERVA IDRICA DA MC.

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attività riportate nel presente certificato nonché a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalità riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validità del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98

L'istruttore Tecnico

I.A. CLAUDIO ERMINI



per il Comandante Provinciale

Dott. Ing. Giuseppe ROMANO

Il Capo Servizio Prevenzione Incendi

Dott. Ing. Alessandro VIERI

FIRENZE, li

22 AGO 2007